

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	参観テレビ中継施設ほか空調設備改修工事（19）
場 所	東京都千代田区永田町1-7-1 ほか
種 別	管工事 等級「A」
概 要	参観テレビ中継施設に設置されているマルチパッケージ形空調和機等が経年により劣化しているため改修を行う。また、本館暖房用ボイラの分解整備を行うものである。
予定価格（税抜き）	86,800,000（円）
調査基準価格の100/110	78,980,000（円）
公告日	令和元年7月3日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	日管株式会社			株式会社丹野設備工業所		
	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点
	100	14	114	100	14	114
	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位
第1回入札	86,000,000	1.32	1	110,000,000		
第 回入札						
適 用	落札					
開札日	令和元年8月7日					

契約の相手方の商号又は名称及び住所	日管株式会社 東京支店 東京都千代田区飯田橋2-8-3
契約金額	94,600,000（円）
落札率	99.0%
落札決定日	令和元年8月7日
契約年月日	令和元年8月19日
工 期	令和元年8月20日から令和2年3月31日まで
第1回変更契約年月日	令和元年9月30日
変更金額	15,180,000（円）
変更契約後の契約金額	109,780,000（円）
変更契約の理由	工事に先立ち暖房用ボイラの詳細な現地調査を行った結果、主要構造部品の腐食が著しいことが判明したため、取替を含む分解整備を行う。また、自動制御機器が経年劣化により不具合が発生したため、同機器の改修を行う。
第2回変更契約年月日	令和2年1月27日
変更金額	14,080,000（円）
変更契約後の契約金額	123,860,000（円）
変更契約の理由	本館議員控室に設置されているパッケージ形空調和機に経年劣化による故障が発生したため改修を行うものである。
第3回変更契約年月日	令和2年3月6日
変更金額	11,000,000（円）
変更契約後の契約金額	134,860,000（円）
変更契約の理由	現地調査の結果、参観テレビ中継施設のマルチパッケージ形空調和機屋内機の吹出口位置変更を行う必要が生じた。また、本館内に新たに個別空調設備の新設及び自動制御機器の改修を行う必要が生じた。